CHIARIMENTO SULLA VOCE 04.09.001

VOCE PREZZARIO 2026

INTERVENTO SU MURATURE PORTANTI E NON, INTERESSATE DALL'UMIDITÀ ASCENDENTE. Intervento di bonifica su murature di qualsiasi materiale e spessore e a qualsiasi quota rispetto al piano stradale realizzato mediante: - esecuzione di fori, con profondità pari a circa il 90% dello spessore della muratura, del diametro di mm da 22 a 30 e inclinato di circa 10° sull'orizzontale, distanti circa cm 15, disposti su due file parallele a distanza di cm 10 ed a quinconce; - applicazione di trasfusori idonei; - trasfusione di prodotti ad azione sia chimica che fisica definitivamente stabili dopo il trattamento ed atti a formare un consistente strato impermeabile all'interno della muratura stessa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato al cm di spessore della muratura per ogni m della stessa.

unità di misura: mxcm
prezzo unitario: 7,81 €

QUESITO

Richiesta di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle modalità di misurazione previste per la voce *04.09.011* del Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Marche.

RISPOSTA

Per contabilizzare questa voce bisogna moltiplicare la lunghezza (L) in m della muratura trattata per lo spessore in cm della muratura, indipendentemente dall'altezza della parete.

Esempio: lavorazione eseguita a 40 cm da terra su una muratura avente lunghezza (L= 4,5 m), spessore di 60 cm di e altezza (H) di 3,70 m.
L'importo totale sarà pari a 4,5mx60cmx7,81€/mxcm = 2.108,70 €